



Inclinaison capteurs 5°
Azimut Sud-Est (-55°)

24 Modules Longi Solar LR4-60HPH - 375 Wc

Structure rails Schletter sur pannes externes
Rails verticaux avec maintien des modules par grands côtés

Chemin de câble cablofil en partie latérale du champ PV

1 x Onduleur SolarEdge SE8K + Optimiseurs P401
Puissance totale de raccordement : 8kVA

Branchement en vente totale

PDL vente totale

Arrêt d'Urgence

TGBT

Cheminement DC en toiture

Injection AC (50ml)
dans fourreau vers PDL

Niche onduleur



Maitre d'ouvrage :

ICEA
(Interlocuteur : M GARDETTE
Numéro :)

Maitre d'oeuvre :

BET RAMAT
(Interlocuteur : GABRIEL RAMAT
Numéro : 05 81 04 10 54)

Rév.	Date	Création	Approbation	Description
00	08/06/21	NC	LF	Création

Adresse du projet :

EN ROUZAUD, CHEMIN DES ROMAINS
31450 MONTGISCARD

PROJET :

ICEA 4 - SDIS MONTGISCARD
(9 kWc)

DESSIN :

Calepinage

ZA Les Monges
31450 - DEYME
Tél : 05 34 66 54 18 - Fax : 05 61 20 42 89
contact@autansolaire.fr