

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE

A - Identification du pouvoir adjudicateur.

ICEA
Appt 1-8 allée de la Pomarède
31670 LABEGE

Adresse chantier :

Ecole D'Odars
366, chemin de Papoul
31450 ODARS

B - Identification du titulaire du marché.

COURANT NATUREL
ZA de la Prade
81580 SOUAL

C - Identification du maître d'œuvre.

BET RAMAT
35, avenue du Danemark
82000 MONTAUBAN

D - Objet du marché public.

ELECTRICITE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.

Je soussigné Gabriel RAMAT, maître d'œuvre pour BET RAMAT, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 07/02/2020

Cette réception est prononcée :

- 1.1. ☐ sans réserve.

- 1.2. ☒ avec réserve :

- 1.2.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 29/02/2020, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe.
- 1.2.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le
- 1.2.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signatures

Signature maître d'œuvre
A :  Le 12/02/2020

Signature maître d'ouvrage
A : _____ Le _____

Signature entreprise
A : _____ Le _____

BET RAMAT


35, Avenue du Danemark - Parc d'activités Albasud - 82000 MONTAUBAN

Tél. 05 87 84 10 54 - Port. 06 25 75 14 64

SARL au capital de 2000€

SIRET 787 427 623 00023 - APE 7112B

TVA Intracommunautaire FR 02 797 427 523



ICEA

15 la pyrénéenne - le prologue - 31670 Labège

Tel: 09 52 00 02 06 - contact@icea-enr.fr

<http://icea-enr.fr>

SCIC SAS à capital variable, 830 517 090 RCS

1. Equiper la goulotte de 2 angles à 90° cheminement au-dessus de la niche technique ;
2. Apposer une signalétique sur le local technique (logo électrique et soin aux électrisés) ;
3. Coller les tuiles de rives cassées ;
4. Finaliser le paramétrage du monitoring interne à l'onduleur.

