

RISQUE : 2028/000117 - BATIMENT COMMUNAL - TIERS LIEU 8

VÉRIFICATION DU RISQUE

Non

Autre

	RISQUE DÉCLARÉ	RISQUE CONSTATÉ
TYPE DE RISQUE	Bâtiment	Bâtiment
USAGE DU RISQUE	Communal	Communal
QUALITÉ DE L'ASSURÉ	Propriétaire	Propriétaire
ADRESSE DU RISQUE	Chemin de Toulouse 31450 AYGUESVIVES	Chemin de Toulouse 31450 AYGUESVIVES

MESURES

BIEN

Superficie

70 m²

70 m²

INDICATEURS

COMMENTAIRE RISQUE NON VÉRIFIÉ

Risque non vérifié

SINISTRE

	SINISTRE DÉCLARÉ	SINISTRE CONSTATÉ
NATURE	Dégâts des eaux	Dégâts des eaux
CAUSE	-	Infiltration
DÉTAIL	-	Couverture
DATE	01/09/2024	01/09/2024
ADRESSE	Chemin de Toulouse 31450 AYGUESVIVES	CHEMIN DE TOULOUSE MJC 31450 AYGUESVIVES

CAUSE SUPPRIMÉE

Non

CAUSE DE NON SUPPRESSION

Non réparée

FAITS ET CIRCONSTANCES

La COMMUNE DE AYGUESVIVES est propriétaire d'un bâtiment de plus de 10 ans sis chemin de TOULOUSE. Sinistre dégât des eaux ayant pour origine une infiltration suite à un défaut d'étanchéité des panneaux photovoltaïques réalisée par l'entreprise ICEA en 2017. La société ICEA a signé avec la mairie d'AYGUESVIVES une convention d'occupation pour installer ses panneaux photovoltaïques. Celles-ci stipule une renonciation à recours étendu aux assureurs. La société ICEA va réaliser la réparation de l'origine

DOMMAGES CONSTATÉS

Nous constatons le décollement des revêtements plafond du bâtiment.

POSITION SUR LA GARANTIE

31430670Q/2028 / Dégâts des eaux - Divers Immobilier
000117/31200N/301974N

APPLICATION DE LA GARANTIE

Sans réserve

RENDEZ-VOUS

DATE	02/12/2024	HEURE	11:00
CANAL	Sur site	ADRESSE	31450 AYGUESVIVES