




INFORMATIONS SUR LE PROJET

Modules PV	112
Onduleurs	1
Optimiseurs de puissance	56
Orientations	2
Station météo	Toulouse

DONNÉES DU SYSTÈME



Puissance installée
35,84 kW_p



Puissance Max atteint
35,23 kW



Surdimensionnement
DC/AC
128 %



Puissance active CA Max
27,60 kW



Énergie annuelle
46,87 MWh

ÉNERGIE MENSUELLE ESTIMÉE





DIAGRAMME DE PERTE DE SYSTÈME



MODULES PV

Module #	Module	kWp	Type de rayonnage	Orientation du module	Azimut	Inclinaison
72	JA Solar, JAM60S09-320/PR (1000V)	23,04			141°	18°
40	JA Solar, JAM60S09-320/PR (1000V)	12,8			231°	18°

RESEAU

Réseau électrique 400V L-L, 230V L-N

CONCEPTION ÉLECTRIQUE

1 x SE27.6k

2 x chaînes: 18 x P650 (2: 1) en série

1 x chaîne: 20 x P650 (2: 1) en série

NOMENCLATURE (BOM)

Onduleur

1 x SE27.6k

Optimiseurs de puissance

56 x P650