

ICEA2 RÉSUMÉ ET RAPPORTS

Chemin de Saint-Papoul 366, Odars, 31450, France

solaredge DESIGNER



INFORMATIONS SUR LE PROJET

Modules PV	112
Onduleurs	1
Optimiseurs de puissance	56
Orientations	2
Station météo	Toulouse

DONNÉES DU SYSTÈME



Puissance installée

35,84 kWp



Puissance Max atteint

34,98 kW



Surdimensionnement
DC/AC

127 %



Puissance active CA Max


27,60 kW



Énergie annuelle

46,82 MWh

ÉNERGIE MENSUELLE ESTIMÉE




ICEA2 RÉSUMÉ ET RAPPORTS

Chemin de Saint-Papoul 366, Odars, 31450, France

solar**edge** DESIGNER

DIAGRAMME DE PERTE DE SYSTÈME



MODULES PV

Module #	Module	kWp	Type de rayonnage	Orientation du module	Azimut	Inclinaison
56	JA Solar, JAM60S09-320/PR (1000V)	17,92			141°	18°
56	JA Solar, JAM60S09-320/PR (1000V)	17,92			231°	18°

RESEAU

Réseau électrique 400V L-L, 230V L-N

CONCEPTION ÉLECTRIQUE

1 x SE27.6k

4 x chaînes: 14 x P650 (2: 1) en série

NOMENCLATURE (BOM)

Onduleur 1 x SE27.6k Optimiseurs de puissance 56 x P650